

جدول نحوه امتیاز دهی مناقصه، اجرای محافظ پی پال

ردیف	معیار ارزیابی	حداکثر امتیاز
۱	سابقه و تجربه (پروژه های مشابه، رعایت استاندارد ها)	۴۰
۲	توان فنی و نیروی انسانی و تیم ماهر طراحی و اجرایی	۳۰
۳	برنامه اجرایی (زمان بندی، روش های اجرا، کیفیت و ایمنی)	۲۰
۴	مدارک مالی و ضمانت ها (تضمین انجام و کیفیت کار)	۱۰
مجموع		۱۰۰

✓ حداقل امتیاز قابل قبول برای ورود به مرحله بعد ۷۰ می باشد .

✓ ضریب تاثیر مناقصه ۲۵ درصد است .

شرایط خصوصی :

اجرای ورق پلی اورتان به ضخامت ۲۰ میلیمتر مقدار ۱۰۰۰ متر مربع

اجرای عایق آلومینیوم محافظ کانال (سوپر فلکس) مسلح نخدار ۱۷۰ میکرون مقدار ۲۰۰۰ متر مربع

ورق پی پال از برند IP با ضخامت ۲۰ میلیمتر و دو طرف آلومینیوم با ضخامت ۸۰ میکرون باشد .

کلیه قطعات و ابزارآلات و لوازم مصرفی با پیمانکار است .

هدف از انجام فعالیت فوق محافظت از کانال های قبلی پی پال اجرا شده در فضای باز می باشد .

جهت مشاهده جزئیات و توضیحات تکمیلی بازدید ضروری می باشد .

روی کانالها صفحه پیپال نصب شود .

دو طرف کانالها عایق آلومینیوم نخدار نصب شود .

روش اجرا از طریق چسباندن ورق پیپال است .

کانالها بر روی سقف پخت رادیال می باشد .